

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2018. július 26.

Közműegyeztetést végző: Gadóczy Mónika, műszaki ügyintéző

Tárgy: Encs meglévő piactér Ivóvíz és szennyvíz bekötés terve

A tervező képviselője elektronikus közműegyeztetési kérelmet indított a tárgyi **9218 számú tervdokumentáció** alapján.

A tervezett munkálatok során az érintett ingatlan közműves ivóvízellátását és szennyvízelvezetését valósítják meg. Társaságunk térképi nyilvántartása alapján a piactér mellett, a régi varrodához bemenő, DN80 KMPVC ivóvíz gerincvezeték üzemel, valamint a piactér területén keresztülhúzódik az NA40 beton szennyvízvezeték, a rákötés műszaki feltételei elviekben adottak.

A településen Társaságunk ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszereket üzemeltet, amelyet a tervezett munkálatok érintenek.

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyv kizárólag a víziközművek érintettségére vonatkozik, a tervezett létesítmények kivitelezésére nem jogosít!

A tervet a *víziközmű-szolgáltatásról* szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló **58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. számú melléklete** szerinti tartalommal kell összeállítani.

A teljeskörű, komplett terv benyújtása és Társaságunk általi jóváhagyása nélkül **a kivitelezést megkezdeni nem lehet!**

Előírásaink az ivóvíz és szennyvíz bekötés terveinek elkészítéséhez:

- Az ivóvíz és szennyvíz bekötés kiviteli tervdokumentációját szakági tervezővel kell megterveztetni és Társaságunkkal jóvá kell hagyatni! A tervek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott szakági tervezői jogosultsággal (VZ) rendelkező tervező bevonása szükséges!
- Az ivóvíz és szennyvíz bekötővezetékek létesítéséhez Társaságunk felé **szolgáltatói hozzájárulás és vízbiztosítási nyilatkozat kiadása céljából 1 példány digitális** (rajzi munkarészek dwg, míg a szöveges részek pdf formátumban), valamint 2 példány komplett, teljeskörű nyomtatott és aláírt formátumú tervet kell beadni.
- A tervdokumentáció részét képező helyszínrajzot EOVS koordináta-helyes, AutoCAD alapú (dwg, vagy dxf) formában is be kell nyújtani, **az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendeletben** foglalt térképi tervezési adat feltöltéséhez.

- Az érintett terület környezetében meglévő **ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték nyomvonalát, anyagát, átmérőjét, fektetési mélységét** a tervezést megelőzően **pontosítani szükséges**. A lecsatlakozásba tervezett megfúróidomot ennek megfelelően kell megválasztani.
- A bekötések terveiben részletezni kell az ingatlanon **igényelt ivóvíz átlagos és csúcs-mennyiségét** is (egyidejűség-számítással), felhasználási célját, valamint a 2011. évi CCIX. Törvény szerinti **felhasználói egyenérték számítását**. Ezen felül meg kell adni **a keletkező szennyvizek átlagos és csúcs mennyiségét és várható minőségét** is.
- A tervhez csatolni kell a szennyvíz bekötővezeték **hossz-szelvényét**, amelyre fel kell valamennyi keresztezett nyomvonalas közmű helyét és paramétereit is.
- A tervhez csatolni kell a tervezési területen meglévő **közműszolgáltatók nyilatkozataival kiegészített e-közmű nyilatkozatot**, valamint **út és csapadékvíz-elvezető létesítmények üzemeltetőinek jóváhagyó nyilatkozatát**. Amennyiben szükséges az útkezelő által előírt **forgalomkorlátozási tervet** is el kell készíteni és a közútkezelővel jóvá kell hagyatni. Ezen felül be kell szerezni **a területileg illetékes önkormányzat jóváhagyását és közterület-bontási engedélyét** is.
- Amennyiben útátfúrás szükséges, úgy az **útátfúrási részlettervet** is kérjük a dokumentációhoz csatolni (indító és fogadóödrök elhelyezése, méretei, stb.)
- A részletes helyszínrajzokon kérjük feltüntetni a bekötővezetékkel érintett területen meglévő **összes közművezeték** (gáz, optika, elektromos hálózat, stb.) szolgáltatóktól kapott **nyomvonalát**.
- A vízóraakna fedlapja **kör alakú, Ø 600 mm átmérőjű, csúszásmentes és a tervezett igénybevételnek megfelelő teherbírású** legyen. Gépjármű forgalommal érintett területre tervezett vízóra kizárólag megfelelő teherbírással rendelkező, helyszínen készült, vagy előre gyártott, **vasalt beton anyagú** lehet, amelynek lebúvónyílására **nehéz kivitelű, öntöttvas fedlap** alkalmazható! Az akna részletterveit (vasalási, építészeti) csatolni kell.
- Az ivóvíz bekötővezeték az egyéb érintett felszín alatti közművek, valamint a csapadékvíz-elvezető árok keresztezési helyén **védőcsőben kell vezetni**.
- Az ivóvíz bekötővezeték lecsatlakozási pontja és az ingatlanhatár között – lehetőleg zöld területben elhelyezett – **beépítési készlettel szerelt főelzárót kérünk betervezni**. A beépítési készlet csapszekrényét **védőbeton gallérral** kell ellátni. Ennek részletterveit kérjük csatolni.
- A lecsatlakozási pontba tervezett nyomás alatti megfúrót függőleges megfúrással kell beépíteni, így szükséges **1 db DN ¾" megfúró gömbcsap és 1 db 90°-os könyökidom** betervezése.
- A tervhez csatolni kell **a házi szennyvíz ellenőrző idom kialakításának és a szennyvízcsatorna csatlakozási tervrészait**. A szolgáltatási határt képező házi tisztítóidomot az ingatlanhatártól 1,0 m-re kell elhelyezni! Gépjármű forgalommal érintett területre tervezett házi tisztítóidom kizárólag megfelelő teherbírással rendelkező, teleszkópos műanyag tisztítóidom lehet,

amelynek fedlapja **csúszásmentes és a tervezett igénybevételnek megfelelő teherbírású, öntöttvas anyagú legyen!**

- Amennyiben az ingatlanon a kommunális szennyvizeken felül egyéb – előtisztítást igénylő – szennyvizek is keletkeznek, akkor az ennek előtisztítását biztosító **leválasztó berendezés terveit a bekötés tervéhez csatolni kell.** Az szennyvíz előtisztító berendezést lehetőség szerint **CE engedéllyel rendelkező típuscsaládból** kell választani. CE, vagy ÉME engedéllyel nem rendelkező, egyedi leválasztó esetén csatolni kell a berendezés hidraulikai és szennyezőanyag-leválasztási méretezését.
- Amennyiben az ingatlanon meglévő épületnek van olyan szennyvízelvezető befolyási szinttel rendelkező szanitere (pl. wc-kagyló, padlóösszefolyó, kézmosó, stb.), amelynek szifonszintje alacsonyabban van, mint az utcai gerinccsatorna folyásiránnyal ellentétes irányban lévő első tisztítóaknájának terepszintje, akkor a szennyvíz bekötőcsatornára **visszaáramlásgátló szerelvényt kell beépíteni.**
- Az ingatlan területén összegyülekező **csapadék, felszíni és egyéb, nem szociális használatból eredő hulladékvizeket, továbbá belvizeket** a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra vezetni **tilos!**
- Az ingatlanon esetlegesen meglévő **szennyvíztároló, vagy kezelő létesítményeket** (gyűjtő, emésztő stb.) a közüzemi szennyvízcsatorna hálózattal, illetve az ahhoz kapcsolódó házi bekötőcsatornával **összekötni szigorúan tilos!**
- A Társaságunk által végzendő feladatok egyes tételei 2017. július 1. napjával díjmentessé váltak, ezekről bővebben Társaságunk honlapján (www.borsodviz.hu), vagy Ügyfélszolgálatán kaphat felvilágosítást.

A közműves ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges – a jelen hatályos jogszabályoknak megfelelő – tájékoztatást Társaságunk honlapján, az alábbi linken érheti el:


<http://www.borsodviz.hu/ugyfelszolgalat/ugyfeltajekoztatok-letoltheto-nyomtatvanyok/>

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak betartását.

Jelen jegyzőkönyv 1 évig érvényes!

k.m.f.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Gadóczi Mónica
műszaki ügyintéző